АО"НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"31" августа 2016г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"
_____ И.В. Жданович
"___"_____ 2016г.

АКТ № 44112

ввода в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "ЖКС", МКД г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 3, п. 1.
(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск , ж.о. Оганер, ул. Озерная 3.

холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утверженным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: МУП "КОС", пом. 33

Дата Подпись

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1378		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201009578	3197 м³	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171597	7,4 кгс/см²		22.07.2015	22.07.2019
часы работы		228 ч			
			Всего установлено пломб: 4 **шт.** (в т. ч. 2 **шт.** на зап. арм.)		

На основании изложенного , узел коммерческого учёта с 01 сентября 2016 года.

По холодной воде	**допускается**	**до 25.05.2019 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "ЖКС" С.Н.Перегонцев
(должность, фамилия, номер телефона)
Дата Подпись

Представитель КОС
Главный инженер А.В.Леготин
(должность, фамилия, номер телефона)
Дата Подпись

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)
Дата Подпись

Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)
Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)
Дата Подпись