


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 11 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 " " " 2017 г.  
 26.09.2017

**АКТ № 1817**  
**Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя**  
**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 3, п. 1.**

(наименование потребителя)  
 по адресу: г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 3.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1378	1604 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 Т1	201013569	194485 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 50 Т2	201015830	195639 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015	21.11.2019
КТСП-Н t1	34955	60 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34955	55 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171599	6,4 кгс/см <sup>2</sup>		22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171575	4,6 кгс/см <sup>2</sup>		22.07.2015	22.07.2019
ГВС		469 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201002008	58841 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201015757	56321 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КТСП-Н гвс t3	15161	60 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15161	58 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р3	171565	5,4 кгс/см <sup>2</sup>		22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р4	171644	5,1 кгс/см <sup>2</sup>		22.07.2015	22.07.2019
часы работы		16014 ч			
				Всего установлено пломб: 16 шт. (в т. ч. 7 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 И.О. Главного Инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

26.09.17  
 Дата Подпись  
 18.09.2017  
 Дата Подпись  
 13.09.2017  
 Дата Подпись  
 А.Н. Ерёмченко  
 Дата Подпись