

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
30 марта 2018 г. 11 : 43

**АКТ № 532**

**Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя**

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 13, п. 1, 2, 3.**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 13.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4561		1 шт. на приборе.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 32 В1	201013542	30479 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171112	7,4 кгс/см <sup>2</sup>		10.07.2015	10.07.2019
часы работы		12219 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2028		1 шт. на приборе.	15.01.2016	15.01.2020
МФ Ø 32 В1	201013538	3748 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171208	7,4 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		20595 ч			
				Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)	

**На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 03.07.2019 г .**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель МУП КОС**

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_