

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 07 ноября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 2816**  
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 21, п. 1, 2, 3.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 21.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4653	1440 Гкал	на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201013671	152479 т	на приборе 1 шт.	03.05.2015	03.05.2019
МФ Ø 80 Т2	201013364	152427 т	на приборе 1 шт.	03.05.2015	03.05.2019
КТСП-Н t1	15176	64 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15176	55 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186690	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		18.04.2016.	18.04.2020.
КОРУНД-ДИ Р2	171591	4,3 кгс/см <sup>2</sup>		22.07.2015	22.07.2019
ГВС		508 Гкал			
МФ Ø 50 гвс Т3	201015863	32433 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
МФ Ø 50 гвс Т4	201013567	28662 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н гвс t3	34982	63 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н гвс t4	34982	57 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р3	190593	4,6 кгс/см <sup>2</sup>		26.07.2016	26.07.2020
КОРУНД-ДИ гвс Р4	171606	4,5 кгс/см <sup>2</sup>		22.07.2015	22.07.2019
часы работы		8530 ч			
			Всего установлено пломб: <b>15 шт.</b> (в т. ч. <b>6 шт.</b> на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 03.05.2019 г., по горячей воде до 03.07.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись