

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 30 марта 2018 г. 11 : 43

АКТ № 533
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 17 п. 1, 2, 3, 4.

по адресу: г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 17.
 (наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования: Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2051	1770 Гкал	на приборе 1 шт.	11.12.2015	11.12.2019
МФ Ø 100 Т1	201014496	100967 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014355	100936 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н t1	15334	81 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15334	63 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171200	5,7 кгс/см ²		17.07.2015	17.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	186482	5,2 кгс/см ²		08.04.2016	08.04.2020
ГВС					
МФ Ø 65 гвс Т3	201013751	29385 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 гвс Т4	201016082	27094 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
КТСП-Н гвс t3	15204	76 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15204	66 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р3	170830	5,9 кгс/см ²		17.07.2015	17.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р4	171192	5,6 кгс/см ²		17.07.2015	17.07.2019
часы работы		3564 ч			
			Всего установлено пломб: 14 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:
Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП КОС
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись