


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 6 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 " 26.09.2017 " 2017 г.

**АКТ № 1820**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 19, п. 1.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 19.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ЗАО "Енисейтелеком" S= 8,8 м<sup>2</sup>  
 МУП ТПО "ТоргСервис" S= 72,7 м<sup>2</sup>

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1330	1416 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 Т1	201013556	133505 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 50 Т2	201015836	134603 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015	21.11.2019
КТСП-Н t1	34981	56 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34981	50 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170847	6,3 кгс/см <sup>2</sup>		17.07.2015	17.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170799	4,1 кгс/см <sup>2</sup>		17.07.2015	17.07.2019
ГВС		433 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201009577	26253 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201015756	24304 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КТСП-Н гвс t3	15166	55 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15166	51 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р3	171014	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		17.07.2015	17.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р4	186385	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		06.04.2016	06.04.2020
часы работы		16326 ч			
			Всего установлено пломб: 20 шт. (в т. ч. 11 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 И.О. Главного Инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

26.09.17

Дата

Подпись

18.09.2017

Дата

Подпись

13.09.2017

Дата

Подпись

Ерёмченко

Дата

Подпись