


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "29" апреля 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2016г.

АКТ № 769.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 4. п. 1-7.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 4.
 холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Дмитриченко И.И. Управление имущества (пл. 98,9 м²) под. № 1.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1469		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201016069	2633 м³	1 шт. на приборе.	26.11.2015	26.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181666	5,5 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		1667 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1959		1 шт. на приборе.	15.12.2015	15.12.2015
МФ Ø 32 В1	201016002	1260 м³	1 шт. на приборе.	26.11.2015	26.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181725	5,5 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		1667 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2061		1 шт. на приборе.	15.12.2015	15.12.2015
МФ Ø 32 В1	201016065	1056 м³	1 шт. на приборе.	26.11.2015	26.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170945	5,5 кгс/см²		11.07.2015	11.07.2019
часы работы		1667 ч			
Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 6

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1413		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 40 В1	201005417	731 м³	1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181741	5,5 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2013
часы работы		1667 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись