

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3210

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 45 (под. 1-6).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Бегичева 45.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Управление имущества (S=64 м²)

Состав оборудования :

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2578	1806 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201017785	69874 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201015937	61996 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
КТСП-Н t1	34749	59 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	2012.2019
КТСП-Н t2	34749	48 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	2012.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181360	6,8 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181356	5,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017547	6958 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	233	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		7852 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 26.11.2019 г., по горячей воде до 26.11.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись