

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 30 марта 2018 г. 11 : 43

АКТ № 536

Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 31, п. 1, 2.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 31.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1539		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201012477	9598 м ³	1 шт. на приборе.	13.05.2015	13.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171203	7,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		23751 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4692		1 шт. на приборе.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 32 В1	201015753	1744 м ³	1 шт. на приборе.	09.07.2015	09.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171185	7,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		3563 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель МУП КОС

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись