

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
30 марта 2018 г. 11 : 43

### АКТ № 537

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 46, п. 1.**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Озерная 46.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: Отдел МВД РФ по г. Норильску S= 377,4 м<sup>2</sup>

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1459	2510 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013754	97488 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013516	88663 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
КТСП-Н t1	16941	83 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16941	63 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171808	5,1 кгс/см <sup>2</sup>		10.08.2015	10.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171803	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
ГВС					
МФ Ø 32 гвс Т3	201013401	17733 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013931	11117 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16735	77 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16735	67 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
часы работы		19763 ч			
			Всего установлено пломб: <b>12 шт.</b> (в т. ч. <b>3 шт.</b> на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

И.о. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Зам. главного инженера Е.М. Фурман

(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись