


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaо-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 12 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 09.09.2017 2017 г.

АКТ № 1862

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 1Г.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 1Г.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4709	724 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201013096	58552 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 80 Т2	201013731	56098 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t1	15293	57 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15293	48 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171621	6,9 кгс/см²		24.07.2015	24.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171637	6,7 кгс/см²		24.07.2015	24.07.2019
ГВС		330 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012515	17894 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013434	14562 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t1	17016	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t2	17016	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		3326 ч			
			Всего установлено пломб: 14 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 14.05.2019 г., по горячей воде до 22.05.2019 г.


Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____
 10.09.2017
 Дата _____ Подпись _____
 13.09.2017
 Дата _____ Подпись _____
 13.09.2017
 Дата _____ Подпись _____
 13.09.2017