


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 13 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В.Жданович
 "29.09.2017" 2017 г.

АКТ № 1907

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом" . МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 1Б (п. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 1Б.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: Бытовое помещение (S=36,2 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1584	4409 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201013950	317094 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013348	306423 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	16890	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16890	50 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171848	6,7 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171828	6,0 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		1064 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201006799	88383 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013441	78520 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17010	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17010	55 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		17088 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 0 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

18.09.2017

Дата _____ Подпись _____

13.09.2017

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____