

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
08 ноября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 2968

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2Г.

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2Г.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: КГКУ "ЦЗН г. Норильска". ИП Фёдоров А.Н.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1476	2207 Гкал	1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013762	218176 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013502	215743 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16864	70 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16864	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190519	5,8 кгс/см ²		28.07.2016	28.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171659	5,6 кгс/см ²		24.07.2015	24.07.2019
		466 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201013411	54704 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014289	51873 т	на приборе 1 шт.	17.07.2015	17.07.2019
КТСП-Н гвс t1	17009	69 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t2	17009	58	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		18180 ч			
			Всего установлено пломб: 16 шт. (в т. ч. 7 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись