

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 30 марта 2018 г. 11 : 43

**АКТ № 541**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, Югославская 6, п. 1, 2, 3.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 6.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования: Подъезд № 1 ГВС. Подъезд № 2 ТВС

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1312	1371 Гкал	на приборе 1 шт.	09.11.2017	09.11.2021
МФ Ø 80 Т1	201013670	84700 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013370	84696 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t1	16946	82 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16946	65 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171770	5,7 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171786	4,7 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
ГВС					
МФ Ø 50 гвс Т3	201013568	17950 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 50 гвс Т4	201015846	16605 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015	21.11.2019
КТСП-Н гвс t3	16712	77 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16712	68 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р3	171857	5,8 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р4	171768	5,4 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
часы работы		2553 ч			
			Всего установлено пломб: <b>14 шт.</b> (в т. ч. <b>5 шт.</b> на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 09.07.2019 г., по горячей воде до 03.07.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель МУП КОС**  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_