


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 27 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 " 01.11.2017 " 2017 г.

АКТ № 2199

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 10 (п. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 10.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабонент: ИП Страхова А.Г (S=45,4 м²)

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1403	932 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013755	65479 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201017313	61429 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	16875	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16875	44 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171624	6,1 кгс/см ²		24.07.2015	24.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171594	6,2 кгс/см ²		22.07.2015	22.07.2019
ГВС		392 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012762	15782 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013431	9065 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17007	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17007	49 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		6396 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 13.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____