


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 27 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В.Жданович
 2017 г.
 01.11.2017

АКТ № 2197

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2Б.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2Б.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

ТС тех. этаж, ГВС подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5992	30 Гкал	на приборе 1 шт.	19.06.2017	19.06.2021
МФ Ø 100 Т1	201013875	4480 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013588	4383 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н t1	15335	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15335	47 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170812	6,8 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170832	6,1 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
ГВС		145 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201014227	3092 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201008099	2693 т	на приборе 1 шт.	27.05.2015	27.05.2019
КТСП-Н гвс t1	15123	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t2	15123	50 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		774 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 27.05.2019 г.





Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

В части ГВС

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____