

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"31" августа 2016г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович  
2016г.

АКТ № 32812

ввода в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "ЖКС", МКД г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 30, п. 1, 2.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 30.  
холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением  
Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ООО "Жарптица"плюс"

Дата

Подпись

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1392		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201013702	8799 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	09.07.2015	09.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171722	6,2 кгс/см <sup>2</sup>		06.08.2015	06.08.2019
часы работы		3645 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 сентября 2016 года.

По холодной воде

допускается

до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "ЖКС" С.Н.Перегонцев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель КОС

Главный инженер А.В.Леготин  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись