

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3558

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 22.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 22.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Илюшечкина Г. Р. S= 38,6 м²

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3355	3349 Гкал	на приборе 1 шт.	26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 65 Т1	201013759	136790 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013503	97327 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16907	66 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16907	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171874	5,9 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р2	48181	5,8 кгс/см²		25.11.2016	25.11.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201012447	28070 т	на приборе 1 шт.	13.07.2015	13.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201010551	24865 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t1	17011	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t2	17011	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		9947 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 03.07.2019 г., по горячей воде до 07.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____