

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
25 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3602

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 8 под. 1, 2.

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 8.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1458	245 Гкал	на приборе 1 шт.	18.10.2017	18.10.2021
МФ Ø 65 Т1	201013752	2901 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013492	2846 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16877	66 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16877	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	46881	4,5 кгс/см ²		24.11.2016	24.11.2020
КОРУНД-ДИ Р2	171577	4,2 кгс/см ²		22.07.2015	22.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201006960	1206 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009434	1184 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	17050	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17050	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		1704 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 03.07.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись