

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 25 декабря 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3607**

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 20, (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: \_\_\_\_\_ г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 20.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** \_\_\_\_\_ **соответствует**  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :  
 подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5990	150 Гкал	на приборе 1 шт.	19.06.2017	19.06.2021
МФ Ø 80 Т1	201013947	19841 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013936	19312 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t1	16868	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16868	49 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	49186	4,7 кгс/см²		25.11.2016	25.11.2020
КОРУНД-ДИ Р1	48706	4,3 кгс/см²		25.11.2016	25.11.2020
ГВС		148 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201013531	5477 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201012444	5091 т	на приборе 1 шт.	11.03.2015	11.03.2019
КТСП-Н гвс t3	17017	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс Т4	17017	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		872 ч			
			Всего установлено пломб: <b>14 шт.</b> (в т. ч. <b>5 шт.</b> на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 15.07.2019 г., по горячей воде до 11.03.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

\_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_