


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 25 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 10.11.2017 2017 г.

АКТ № 2113

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 2.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 2.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и горячей воды в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :
 Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1303	141 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013486	12012 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013515	10959 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	8990	53 °С	на приборе 1 шт.	10.06.2015	10.06.2019
КТСП-Н t2	8990	45 °С	на приборе 1 шт.	10.06.2015	10.06.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170989	4,6 кгс/см ²		24.07.2015	24.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171630	4,1 кгс/см ²		24.07.2015	24.07.2019
ГВС		333 Гкал			
МФ Ø 25 гвс Т3	201012761	4698 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201012432	2927 т	на приборе 1 шт.	11.03.2015	11.03.2019
КТСП-Н гвс t3	16879	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16879	48 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		2049 ч			
			Всего установлено пломб: 14 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 11.03.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____