

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
09 ноября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 2886**  
**Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 18 (п.1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 18.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: Бытовые помещения (S=35,8 м<sup>2</sup>)

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1669		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201012464	3707 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	22.05.2015	22.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171833	4,7 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
часы работы		13639 ч			
				Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

**На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 22.05.2019 г .**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
(должность, фамилия, номер телефона)

16.11.17 А.А. Ревин  
Дата Подпись

Представитель КОС  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

21.11.17  
Дата Подпись

Теплоснабжающей организации  
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

А.Н. Ерёменко  
Дата Подпись