

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 18 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович
 "10" "11" 2017 2017 г.

АКТ № 1988

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 18 (п.1-2)

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 18.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Бытовые помещения (S=35,8 м²)

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1669	2231 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201014265	123458 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201017303	104519 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	16901	56 °С	на приборе 1 шт.	20.07.2015	20.07.2019
КТСП-Н t2	16901	48 °С	на приборе 1 шт.	20.07.2015	20.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171839	5,6 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171846	5,6 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
		450 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012530	32073 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013992	28740 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16995	57 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16995	52 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
часы работы		11587 ч			
			Всего установлено пломб: 16 шт. (в т. ч. 7 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" главный инженер А.А. Ревин
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____