


сс
 АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 25 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 10.11.2017
 2017 г.

АКТ № 2129

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 14, под. 1, 2, 3.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 14.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4744	1657 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201013943	141605 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013739	133911 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t1	16884	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16884	47 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186488	6,2 кгс/см ²		07.04.2016	07.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	171648	5,7 кгс/см ²		24.07.2015	24.07.2019
ГВС		461 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201006955	37779 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014431	31133 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17023	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17023	50 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		6158 ч			
			Всего установлено пломб: 15 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 15.07.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 ООО "Северный управдом" / Главный инженер А.А. Ревин
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____