


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 25 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В.Жданович  
 09.11.2017 2017 г.

**АКТ № 2114**  
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 5.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 5.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и горячей воды в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :  
 Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1487	2208 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013743	115797 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013507	109639 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16869	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16869	50 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186515	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		06.04.2016	06.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171635	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		24.07.2015	24.07.2019
ГВС		532 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201013408	24314 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014417	19166 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17002	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17002	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		16124 ч			
			Всего установлено пломб: <b>15 шт.</b> (в т. ч. <b>6 шт.</b> на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.**





**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_