

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
09 ноября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 2910

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 9 под. 1, 2.

(наименование потребителя и его абонентский номер)
по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 9.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Состав оборудования :

Подъезд № 2

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 4676 | | 1 шт. на приборе. | 24.11.2016 | 24.11.2020 |
| МФ Ø 32 В1 | 201013242 | 5776 м³ | 1 шт. на приборе. | 22.05.2015 | 22.05.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 171829 | 3,6 кгс/см² | | 07.08.2015 | 07.08.2019 |
| часы работы | | 6078 ч | | | |
| Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) | | | | | |

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 22.05.2019 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

16.11.17 А.А. Ревин
Дата Подпись

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

21.11.17
Дата Подпись

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Ерёменко
Дата Подпись