


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 13 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 29.09.2017 2017 г.

АКТ № 1906

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 2, п. 1-2.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 2.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1352	4152 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201013945	397310 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013939	385496 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t1	16870	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16870	51 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186514	7,0 кгс/см ²		06.04.2016.	06.04.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	171567	5,3 кгс/см ²		22.07.2015	22.07.2019
ГВС		662 Гкал			
МФ Ø 50 гвс Т3	201013560	84979 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201001400	94223 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс t1	17054	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t2	17054	55 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		16659 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

18.09.2017

Дата Подпись

13.09.2017

Дата Подпись

13.09.2017

Дата Подпись