

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oaо-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
25 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович
2017 г.

10.11.2017

АКТ № 2112

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 8 (п. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Норильская 8.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и горячей воды в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО Витадент" (S=14,28 м²)

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6050	177 Гкал	на приборе 1 шт.	28.07.2017	28.07.2021
МФ Ø 100 Т1	201014495	28386 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013598	27696 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	15272	53 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15272	47 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170837	5,4 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186518	4,8 кгс/см²		06.04.2016	06.04.2020
		156 Гкал			
МФ Ø 40 гвс Т3	201014153	6958 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014438	6410 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15111	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15111	50 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		738 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Зам. главного инженера Е.М. Фурман
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись