


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"01" июня 2017г. 9:00 ч

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" " " 2017г.
07.07.2017

АКТ № 1213.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 14, под. 1, 2.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: **г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 14.**

холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 4746 | | на приборе 1 шт. | 24.11.2016 | 24.11.2020 |
| МФ Ø 32 В1 | 201014253 | 2868 м ³ | 1 шт. на приборе. | 16.07.2015 | 16.07.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 170791 | 4,0 кгс/см ² | | 16.07.2015 | 16.07.2019 |
| часы работы | | 2095 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) | | |

На основании изложенного , узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года.

| | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| По холодной воде | допускается | до 16.07.2019 г. |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____