


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
29 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В.Жданович
" 00 11. 2017 " 2017 г.

АКТ № 2218

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 14 под. 1, 2.

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 14.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4746	568 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201014271	40387 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201014081	38261 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
КТСП-Н t1	16909	56 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16909	45 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181560	5,9 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171849	5,1 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		292 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012520	8826 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013450	6175 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16986	56 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16986	46 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		4463 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 14.05.2019 г., по горячей воде до 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Зам. главного инженера Е.М. Фурман

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____