


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 " 07 07 2017 " 2017г.

АКТ № 1212.

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 14 под. 1, 2.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 14.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4746	2210 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201014271	112645 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201014081	98061 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
КТСП-Н t1	16909	62 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16909	49 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181560	3,0 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171849	3,0 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		445 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012520	5807 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013450	4880 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16986	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16986	45 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		2095 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС


Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата 12.06.17 Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 