


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "10" июля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "10" июля 2017г.

АКТ № 1446.

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 16 под. 1, 2, 3.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 16.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3329	1971 Гкал	на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 80 Т1	201013946	90536 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013384	87322 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	16861	60 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16861	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171650	5,1 кгс/см ²		24.07.2015	24.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171610	5,0 кгс/см ²		24.07.2015	24.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013170	21802 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013724	19223 т	на приборе 1 шт.	28.07.2015	28.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17012	60 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17012	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		5210 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 10 июля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик А.А. Ревин

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий


(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____