

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приемная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
01 декабря 2017 г. 11 : 43

### АКТ № 3566

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 17 под. 1, 2.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 17.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1670		на приборе 1 шт.	04.10.2017	04.10.2021
МФ Ø 32 В1	201014242	218 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	06.07.2015	06.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171725	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		06.08.2015	06.08.2019
часы работы		227 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 13.05.2019 г.

#### Представители:

Ответственный представитель потребителя  
Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_