

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 декабря 2017 г. 11 : 43

### АКТ № 3562

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 17 под. 1, 2.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 17.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Примечание: В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.  
 в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1670	67 Гкал	на приборе 1 шт.	04.10.2017	04.10.2021
МФ Ø 65 Т1	201014263	5566 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201014086	5461 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
КТСП-Н t1	16905	66 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16905	50 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	47250	5,7 кгс/см²		25.11.2016	25.11.2020
КОРУНД-ДИ Р2	170742	4,8 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201012453	939 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013438	897 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17003	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17003	52 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		227 ч			
			Всего установлено пломб: <b>18 шт.</b> (в т. ч. <b>9 шт.</b> на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 14.07.2019 г., по горячей воде до 13.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_