


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaon-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 13 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В.Жданович
 29.09.2017 2017 г.

АКТ № 1898

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 19 (под. 1-2)
 (наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 19.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5989	62 Гкал	на приборе 1 шт.	19.06.2017	19.06.2021
МФ Ø 65 Т1	201014264	7295 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201014087	7145 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
КТСП-Н t1	16892	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16892	49 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186381	7,3 кгс/см²		05.04.2016	05.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171759	5,8 кгс/см²		06.08.2015	06.08.2019
ГВС		130 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012767	3005 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013442	2881 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17001	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17001	55 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		538 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 14.07.2019 г., по горячей воде до 13.05.2019 г.





Представители:

Ответственный представитель потребителя
 ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____