


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 29 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В.Жданович
 " 01.11.2017 " 2017 г.

АКТ № 2219

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 26 под. 1, 2, 3.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 26.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4638	888 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201013952	78165 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013346	74720 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	16883	56 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16883	49 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171661	7,0 кгс/см ²		24.08.2015	24.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171643	6,3 кгс/см ²		24.08.2015	24.08.2019
ГВС		310 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012451	18606 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013933	15737 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17044	56 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17044	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		4548 ч			
			Всего установлено пломб: 16 шт. (в т. ч. 7 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 13.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Зам. главного инженера Е.М. Фурман

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий


(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____