


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "07.07.2017" 2017г.

АКТ № 1206.

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 26 под. 1, 2, 3.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 26.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4638	1324 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201013952	123695 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013346	119327 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	16883	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16883	51 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171661	6,1 кгс/см ²		24.08.2015	24.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171643	5,6 кгс/см ²		24.08.2015	24.08.2019
ГВС		528 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012451	12907 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013933	11617 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17044	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17044	56 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		2241 ч			
			Всего установлено пломб: 16 шт. (в т. ч. 7 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 13.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС


Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____