

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
13 ноября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 2930

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 50 под. 1, 2.

(наименование потребителя)

по адресу: _____ г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 50.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Состав оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6109		1 шт. на приборе.	02.08.2017	02.08.2021
МФ Ø 32 В1	201014234	1873 м³	1 шт. на приборе.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171865	6,2 кгс/см²		07.08.2015	07.08.2019
часы работы		1953 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 16.07.2019 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____