


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
29 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
2017 г.  
01.11.2017

### АКТ № 2221

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 38 под. 1, 2.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 38.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4745	579 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201014272	57247 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201014082	55282 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
КТСП-Н t1	16889	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16889	51 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171822	7,3 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171823	7,2 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		254 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201014232	17090 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013451	15183 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t1	17033	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t2	17033	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		4500 ч			
			Всего установлено пломб: 14 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 14.07.2019 г., по горячей воде до 07.07.2019 г.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_