

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 декабря 2017 г.

АКТ № 3511

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом", г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 1Ж (п. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 1Ж.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.
 В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.

Субабоненты: п.1 ЗОТ "Открытое сердце" (S=236,9 м²). ИП Филиппова Е.Д. (S=20 м²)

п.4 МВД (S=51,8 м²)

в следующем составе оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС Подъезд № 1

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 3750 | 419 Гкал | на приборе 1 шт. | 01.09.2016 | 01.09.2020 |
| МФ Ø 150 Т1 | 201013640 | 31548 т | на приборе 1 шт. | 07.07.2015 | 07.07.2019 |
| МФ Ø 150 Т2 | 201013583 | 29926 т | на приборе 1 шт. | 07.07.2015 | 07.07.2019 |
| КТСП-Н t1 | 15241 | 66 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.0219 |
| КТСП-Н t2 | 15241 | 58 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.0219 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 181467 | 5,8 кгс/см² | | 03.12.2015 | 03.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 181443 | 5,6 кгс/см² | | 03.12.2015 | 03.12.2019 |
| МФ Ø 32 гвс Т3 | 201014194 | 3670 т | на приборе 1 шт. | 16.07.2015 | 16.07.2019 |
| МФ Ø 25 гвс Т4 | 201013981 | 2696 т | на приборе 1 шт. | 11.07.2015 | 11.07.2019 |
| КТСП-Н гвс t3 | 15061 | 65 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.0219 |
| КТСП-Н гвс t4 | 15061 | 62 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.0219 |
| часы работы | | 7330 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.) | | |

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

ГВС Подъезд № 2

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 1975 | | на приборе 1 шт. | 21.01.2016 | 21.01.2020 |
| МФ Ø 32 Т1 | 201006938 | 69871 т | на приборе 1 шт. | 25.05.2015 | 25.05.2019 |
| МФ Ø 25 Т2 | 201013726 | 54723 т | на приборе 1 шт. | 08.07.2015 | 08.07.2019 |
| КТСП-Н t1 | 15079 | 66 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| КТСП-Н t2 | 15079 | 59 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| часы работы | | 15325 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.) | | |

ГВС Подъезд № 4

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| | | | | | |
| ВКТ-9 | 1975 | | на приборе 1 шт. | 21.01.2016 | 21.01.2020 |
| МФ Ø 50 Т1 | 201012867 | 99910 т | на приборе 1 шт. | 30.04.2015 | 30.04.2019 |
| МФ Ø 32 Т2 | 201016034 | 95652 т | на приборе 1 шт. | 25.11.2015 | 25.11.2019 |
| КТСП-Н t1 | 15220 | 65 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| КТСП-Н t2 | 15220 | 60 °С | на приборе 1 шт. | 01.07.2015 | 01.07.2019 |
| часы работы | | 15325 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.) | | |


Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 30.04.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин


(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 