

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 01 декабря 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 3561**

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 42.**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 42.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.  
 Примечание: В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.  
 Субабоненты: МБУ "ЦБС", управление имущества S= 66,8 м²

в следующем составе оборудования :  
 Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4748	1824 Гкал	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201014257	79388 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201014089	55603 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
КТСП-Н t1	34969	63 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34969	54 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171623	6,0 кгс/см²		24.07.2015	24.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	186563	5,9 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201012481	14829 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013448	12558 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15173	61 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15173	57 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		7526 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 14.07.2019 г., по горячей воде до 13.05.2019 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_