

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 01 декабря 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3559

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 56 под. 1, 2.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 56.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Примечание: В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.

в следующем составе оборудования :

ТЦ ПЧ-41

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2354	142 Гкал	1 шт. на приборе.	11.10.2017	11.10.2021
МФ Ø 65 Т1	201013746	4797 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201015932	6147 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
КТСП-Н t1	15281	65 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15281	56 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	46765	6,7 кгс/см ²		24.11.2016	24.11.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186422	6,7 кгс/см ²		06.04.2016	06.04.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201013407	1343 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014117	1259 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15062	60 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15062	58 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		325 ч			
			Всего установлено пломб: 23 шт. (в т. ч. 14 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 03.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик

(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____