


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 13 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В.Жданович  
 2017 г.  
 29.09.2017

**АКТ № 1896**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 7 (под. 1-2).**

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 7.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Вовченко

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4601	681 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 80 Т1	201013942	55578 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013360	53130 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	16955	58 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t2	16955	50 °С	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171676	5,6 кгс/см <sup>2</sup>		10.08.2015	10.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171789	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		10.08.2015	10.08.2019
ГВС		245 Гкал			
МФ Ø 50 гвс Т3	201012875	13757 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015	30.04.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009460	11499 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	17046	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17046	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		4171 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 30.04.2019 г.**





Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 18.09.2017  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 18.09.2017  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_