

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
09 ноября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 2890**

**Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 6.**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 6.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5985		1 шт. на приборе.	19.06.2017	19.06.2020
МФ Ø 40 В1	201014181	3504 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171739	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		06.08.2015	06.08.2019
часы работы		1929 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

**На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 16.07.2019 г .**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

ООО "Северный управдом" Главный инженер А.А. Ревин  
(должность, фамилия, номер телефона)

16.11.17

Дата

Подпись

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

21.11.17

Дата

Подпись

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись