

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 25 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 10.11.2017 2017 г.

АКТ № 2152

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Северный управдом". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 2Г (п. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 2Г.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :
 Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5981	104 Гкал	на приборе 1 шт.	23.06.2017	23.06.2021
МФ Ø 65 Т1	201013477	15988 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013494	15389 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16948	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16948	52°С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171868	6,4 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171801	5,7 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		141 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012476	5315 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014425	4900 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17020	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17020	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		809 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 03.07.2019 г., по горячей воде до 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

ООО "Северный управдом"/Главный инженер А.А. Ревин/
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись