

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oaо-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
08 ноября 2017 г. 11 : 43

**АКТ № 2899**

**Допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя**

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 40А.**

(наименование потребителя)  
по адресу: \_\_\_\_\_ г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 40А.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4712		на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 32 В1	201006952	3478 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171814	6,9 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
часы работы		6083 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

**На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 25.05.2019 г .**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**


Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68  
(должность, фамилия, номер телефона)

  
\_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_