


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"20" мая 2016г. 15:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" " " 2016г.

АКТ № 870.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 24, (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 24.

холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Басенко Н.А. ИП Дозорова Т.А. УК "Город" (пустующие помещения)

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1349		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 40 В1	201007158	1313 м³	1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171596	5,5 кгс/см²		22.07.2015	22.07.2019
часы работы		4566 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
-------------------------	--------------------	-------------------------

Представители:

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____


Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)



Дата _____ Подпись _____

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)



Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____

0 0

Схема места установки УУ АУТВР здания МКД, расположенного по адресу: г. Норильск район Кайеркан, ул. Шахтерская, 24



Место установки
УУ АУТВР Т1 Т2 Т3 Т4 В1
см. проект К-ШХ-24-07/2015-АУТВР

Условные обозначения:
ТЦ - тепловой центр
ТУ - тепловой узел

К-ШХ-24-07/2015-АУТВР

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата

№ док. № подл.	Лист в докум.	Взам. инв. №			
----------------	---------------	--------------	--	--	--

Составлено