

**АКТ № 974.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Победы 15. (п. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Победы 15.

холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1614		1 шт. на приборе.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 32 В1	201013252	1079 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	22.05.2015	22.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170906	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2313 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1576		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201007473	1222 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	29.05.2015	29.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170785	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2313 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 3**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1576		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201004246	938 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	29.05.2015	29.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170786	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2313 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 4**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2066		1 шт. на приборе.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 25 В1	201009390	1983 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	25.05.2015	25.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170736	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2313 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2016 года

По холодной воде	допускается	до 22.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных  
(должность, фамилия, номер телефона)

\_\_\_\_\_  
Дата Подпись

**Представитель КОС**

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

\_\_\_\_\_  
Дата Подпись

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

\_\_\_\_\_  
Дата Подпись

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)


\_\_\_\_\_  
Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

\_\_\_\_\_  
Дата Подпись

Схема места установки УУ АУТВР: г. Норильск ж/р Кайеркан, ул. Победы, 15



Открытые для узла учета  
Место установки УУ Т1, Т2  
см. проект К-Пб-15/1-09/2015-АУТВР

Место установки УУ Т3, Т4, В1  
см. проект К-Пб-15/1-09/2015-АУТВР

Место установки УУ Т3, Т4, В1  
см. проект К-Пб-15/2-09/2015-АУТВР

Место установки УУ Т3, Т4, В1  
см. проект К-Пб-15/3-09/2015-АУТВР

условные обозначения:  
ТЦ - теплоцентр  
ТУ - тепловой узел

К-П-15/3-07/2015-АУТВР			
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ж/р Кайеркан, ул. Победы, 15			
Узел коммерческого учёта тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения		Лист	Листов
Схема места установки УУ АУТВР		Р	18
ООО "СеверСтрой"			

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил	Амелихин А.С.				
Проверил	Киреев Н.Н.				
ГИП	Кириллов К.В.				

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Согласовано