

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 03 мая 2018 г. 11 : 43

АКТ № 887

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Победы 15. (п. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Победы 15.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Примечание: В системе Т3-Т4 установлен теплообменник.
 в следующем составе оборудования :

ТС тех. этаж. ГВС подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6081	2612 Гкал	на приборе 1 шт.	02.08.2017	02.08.2021
МФ Ø 100 Т1	201014486	208697 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013969	202011 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н t1	15331	67 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15331	58 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171664	7,1 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171809	6,2 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201014416	11916 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201008132	10770 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15080	67 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15080	64 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		6033 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

ГВС (ТС1) подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1576		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 Т1	201007460	2292 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 25 Т2	201008067	17706 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	15142	61 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15142	59 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		19134 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

ГВС (ТС2) подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1576		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 Т1	201013994	22489 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 25 Т2	201014292	18482 т	на приборе 1 шт.	17.07.2015	17.07.2019
КТСП-Н t1	15069	61 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15069	59 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		19134 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

ГВС подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2066		на приборе 1 шт.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 25 Т1	201014436	24732 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 25 Т2	201014003	20273 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н t1	15068	60 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15068	55 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		19136 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

Представители:**Ответственный представитель потребителя**

И. о. главный инженер ООО "УК"Город" Ф.Б. Исеев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____