


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
12 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" 01.09.2017 " 2017 г.

АКТ № 1866

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 10, (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 10.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

в следующем составе оборудования :

подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1325	2420 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013487	217036 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013313	211162 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16950	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16950	50 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171698	5,3 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171669	4,7 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		554 Гкал			
МФ Ø 25 гвс Т3	201006814	7382 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс t3	4533	56 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		16211 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Зам. главного инженера Е.М. Фурман

(должность, фамилия, номер телефона)





Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____
18.09.2017
Дата _____ Подпись _____
13.09.2017 
Дата _____ Подпись _____
13.09.2017 
Дата _____ Подпись _____
13.09.2017 
Дата _____ Подпись _____